



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE INGENIERIA

Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA
T.E. (0387) 4255420 - FAX (54-0387) 4255351
REPUBLICA ARGENTINA
E-mail: unsaing@unsa.edu.ar

SALTA, 27 de Mayo de 2009.-

360/09

Expediente N° 14.092/09

VISTO:

Las presentes actuaciones mediante las cuales el Supervisor de Seguridad de esta Universidad, TUHS Santiago Tejerina, solicita la baja de dos (2) Matafuegos que estaban ubicados en el pasillo del 1er piso del Block A, donde se encuentra el Decanato de esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que son aparatos muy antiguos y fuera de cualquier norma vigente, por lo que no resistirían la prueba hidráulica.

Que no son apropiados para incendios relacionados con equipos energizados; la existencia de los mismos induciría al error de su elección para clases de fuego B y C.

Que existen matafuegos con agentes extintores más eficaces y seguros.

Que según informe de Dirección de Patrimonio obrante a fs. 4 , recomienda la baja de los matafuegos, calificando su estado como "malo", en razón de no brindar un servicio eficiente, obsolescencia, sería económicamente inconveniente encarar su reparación, en función de un análisis de costo-beneficio ya que la misma costaría más de un 40% de la amortización acumulada, además de tener superada su vida útil (3 años);

Que han intervenido División de Patrimonio de esta Facultad, Dirección de Patrimonio y Asesoría Jurídica de esta Universidad;

Que por Resolución N° 356/00 del Consejo Superior, se delega en los Consejos Directivos la Facultad de decidir sobre la Baja o condición de rezago de Bienes Muebles hasta un valor de mercado de pesos diez mil (\$ 10.000,00).

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(en sesión ordinaria de fecha 20/05/09)

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Disponer la baja definitiva de los Matafuegos según se detalla a continuación, los que figuran registrados con los siguientes números de Inventarios:

Descripción	N° Inv.	Cantidad	Valor Res.: \$
Matafuego rojo N° 2537, marca LUDA, capacidad 10 litros H2O/CO2. Fabricado 1972	451-99991-934495 (48398)	1	1,00

...///



Universidad Nacional de Salta

FACULTAD DE INGENIERIA

Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA

T.E. (0387) 4255420 - FAX (54-0387) 4255351

REPUBLICA ARGENTINA

E-mail: unsaing@unsa.edu.ar

///...360/09

Expediente N° 14.092/09

Matafuego color rojo n° 2,540 marca	451-99991-	1	1,00
LUDA capacidad 10 litros	934502		
H2O/CO2. Fabricado 1972.,	(48399)		

TOTAL:		<u>2</u>	<u>\$ 2,00</u>


SON: DOS PESOS

ARTICULO 2°.-Los Matafuegos arriba mencionados fueron perforados en su cuerpo por la firma H&S S.A. (a cargo de la recarga y mantenimiento del 2008) impidiendo así su rehuso posterior. Los extintores retirados, quedaron en resguardo en el depósito de D.G.O y S.

ARTICULO 3°.- Hágase saber, comuníquese al Honorable Consejo Superior y siga a Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Patrimonio, División de Patrimonio de esta Facultad, al señor T.U.H.S. Santiago Tejerina,, para su toma de razón y demás efectos.

NM.


 Dra. MARÍA ALEJANDRA BERTUZZI
 SECRETARIA
 FACULTAD DE INGENIERIA


 Ing. JORGE FELIX ALMAZAN
 DECANO
 FACULTAD DE INGENIERIA